



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
610035, ул. Маклина, 65, г. Киров, Телефон: 54-68-33 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-00-01 (код 833247), E-mail: ondprm@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ №90/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с.
Калинино Малмыжского района Кировской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Малмыжского района подполковника внутренней службы Копылова А.А. № 90 от 15.11.2021 г., в период с 23 ноября 2021 г. с 13 час. 00 мин. по 23 ноября 2021 г. до 15 час. 00 мин., старшим инспектором ОНДПР Малмыжского района лейтенантом внутренней службы Шишкиным Д.А. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в ходе которого присутствовал директор МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области Кулакова Л.М.).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание школы, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 111 (этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1971)				
1.	Не проведена проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках проверкой срабатывания защиты периодичностью	п. 13 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.11.2022	

	один раз в три года (представлены протоколы измерения сопротивления цепи ФАЗА-НОЛЬ от 27.03.2015 г. №20/1, №20/2)	(утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03.)		
2.	Нет эвакуационного освещения в коридорах 1 и 2 этажа, в подсобном помещении спортивного зала, в столовой и на лестницах (экспликационные номера по 1 этажу здания школы: 18, 38, 7, 8 и по 2 этажу здания школы: 8, 14 по техническому паспорту №1925 от 23.08.2006г.), служащих для эвакуации людей из помещений школы (имеющиеся светильники неисправны)	ч.1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2022	
3.	Не выполнены замеры сопротивления изоляции и заземления электрооборудования не реже одного раза в три года	п. 13 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.11.2022	
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения здания, периодичностью не реже 1 раза в год (протокол №1574 от 23.07.2014г.)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ имени Генерал-Лейтенанта В.Г. Асапова
С. Калинино Малмыжского района Кировской области

Куракова Л.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)



Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант
внутренней службы Шишкин Д.А.

Шишкин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)